

Information der Wasserversorgung Flims

Trinkwasserqualität im August 2020

<i>Versorgte Einwohner</i>	2'840 (Saison bis 13'000) [im eigenen Versorgungsgebiet]
<i>Hygienische Beurteilung</i>	Die microbiologischen Proben lagen, soweit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.
<i>Chemische Beurteilung</i>	Gesamthärte: 11.1 °fH (weich) Nitrat: nicht nachweisbar [Toleranzwert: 40 mg/l] Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.
<i>Herkunft des Wassers</i>	97 % des Trinkwassers aus Quellen Tarschlims 3 % des Trinkwassers aus Grundwasser Staderas
<i>Behandlung des Wassers</i>	Quellwasser: Entkeimung durch UV-Bestrahlung Grundwasser: Keine Behandlung
<i>Besonderes</i>	Das Flimser Trinkwasser schmeckt frisch, die mittlere Temperatur beträgt ca. 8 °C. In den vergangenen 12 Monaten waren keine wesentlichen Versorgungsunterbrüche zu verzeichnen. Die Wasserversorgung Flims verfügt seit dem Jahr 2000 über ein Qualitätssicherungskonzept gemäss den Richtlinien des SVGW (Schweiz. Verein des Gas- und Wasserfaches).
<i>Weitere Auskünfte</i>	Bauamt Flims, Via dil Casti 2, 7017 Flims, Tel. 081/928 29 60 E-mail: gemeinde@gemeindeflims.ch Homepage: www.gemeindeflims.ch oder www.wasserqualitaet.svgw.ch